

**Предельные объемы поставки мощности между зонами
свободного перетока в соответствии с Регламентом
определения и актуализации параметров зон свободного
перетока ЕЭС России**

из ЗСП		в ЗСП		Максимально допустимая величина поставки мощности, МВт
1	FZSBOE01	2	FZSBKZ02	1 200
1	FZSBOE01	3	FZSBOM03	650
1	FZSBOE01	5	FZSBBU05	412
1	FZSBOE01	6	FZSBBB06	1095
2	FZSBKZ02	1	FZSBOE01	638
4	FZSBCH04	5	FZSBBU05	200
5	FZSBBU05	1	FZSBOE01	440
5	FZSBBU05	4	FZSBCH04	320
6	FZSBBB06	1	FZSBOE01	682
7	FZUROE07	8	FZURTU08	1 550
7	FZUROE07	10	FZURSB10	680
7	FZUROE07	11	FZURPZ11	1 300
7	FZUROE07	12	FZURKR12	835
8	FZURTU08	9	FZURNT09	1 143
9	FZURNT09	8	FZURTU08	240
10	FZURSB10	7	FZUROE07	42
11	FZURPZ11	7	FZUROE07	991
12	FZURKR12	7	FZUROE07	1 344
13	FZVLOE13	7	FZUROE07	1 556
13	FZVLOE13	12	FZURKR12	1 144
13	FZVLOE13	14	FZVLKZ14	1 164
13	FZVLOE13	24	FZZNOE24	658
14	FZVLKZ14	24	FZZNOE24	119
15	FZVLBS15	13	FZVLOE13	2 954
15	FZVLBS15	17	FZYUUVG17	279
16	FZYUOE16	20	FZYUKU20	72
16	FZYUOE16	23	FZYUDA23	500
17	FZYUUVG17	15	FZVLBS15	205
17	FZYUUVG17	18	FZYUAS18	335
17	FZYUUVG17	19	FZYURS19	157
17	FZYUUVG17	24	FZZNOE24	1 410
18	FZYUAS18	17	FZYUUVG17	21
19	FZYURS19	17	FZYUUVG17	311

из ЗСП		в ЗСП		Максимально допустимая величина поставки мощности, МВт
19	FZYURS19	20	FZYUKU20	1 301
19	FZYURS19	24	FZZNOE24	311
20	FZYUKU20	16	FZYUOE16	1 013
20	FZYUKU20	19	FZYURS19	138
20	FZYUKU20	21	FZYUSK21	350
20	FZYUKU20	22	FZYUSO22	480
21	FZYUSK21	20	FZYUKU20	151
23	FZYUDA23	16	FZYUOE16	949
24	FZZNOE24	17	FZYUVG17	1 348
24	FZZNOE24	19	FZYURS19	1 348
24	FZZNOE24	25	FZZNVL25	1 400
24	FZZNOE24	26	FZZMSK26	3 700
24	FZZNOE24	27	FZSZOE27	1 354
25	FZZNVL25	24	FZZNOE24	307
27	FZSZOE27	24	FZZNOE24	1 800
28	FZSZKO28	27	FZSZKO28	550
Между остальными ЗСП				0